

# ホテル・旅館のオーナーの皆様へ ~緊急調査実施のお願い~

本年6月2日に山口県美祢(みね)市のホテルにおいて、22名が 病院に搬送(うち1名が死亡)される一酸化炭素中毒事故が発生 しました。



- ボイラーから高濃度の一酸化炭素(※)が排出されていたこと
- ○<u>当該ボイラーの排気筒(煙突)の上部に蓋が取り付けられ排気</u>ができない状況であったこと



- → 裏面の「緊急調査項目」を確認してください。



事故を未然に防止するためには、日頃から適切な設備の管理が重要です!!

1. 燃焼器(「簡易ボイラー等」のことをいいます。以下同じ。)の燃料 □ LPガス □都市ガス □その他石油系燃料
2. 燃焼器の給排気部  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. 煙突•排気筒
4. 厨房やボイラー室の換気状況  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

異常があった場合には使用を中止し、速やかにボイラーメーカー、 ガスの販売店等に連絡してください。 ※本調査の実施にかかるお問い合わせについては、原子力安全・保安院液化石油ガス保安課(03-3501-1672)

又はガス安全課(03-3501-4032)までお願いします。

## 自主調査項目リスト (★は緊急調査項目)

~本リストにより自主チェックを行い、報告書の作成をお勧めします~

1. 燃焼器(「簡易ボイラー等」のことをいいます。以下同じ。)本体	
□火災予防条例等に定められたボイラー設置届出書の写しは保管している	か
イ. 保管している ロ. 保管していない ハ. 届出	対象でない
□燃焼器の使用・取扱説明書は常備しているか	
イ. 常備している ロ. 常備していない	
□燃焼器の使用上の注意事項等を記載した書面等を運転担当者に徹底させて	ているか
イ. 周知している ロ. 周知していない	
□燃焼器に適合する種類の燃料が供給されているか(LPガス、都市ガス、	重油、灯油)
イ.供給されている ロ.供給されていない	
□メーカー・ガス事業者等による燃焼器の調査点検票は保管しているか	
イ. 保管している ロ. 保管していない ハ. 調査	:点検を受けていない
□燃焼器のメーカーと製造年月日は把握しているか	
イ. 把握している ロ. 把握していない	,
(メーカー名: 、型式: 、製造年月日:	)
□燃焼器の設置事業者と設置年月日は把握しているか	
イ. 把握している ロ. 把握していない	
□燃焼器は燃焼状態を確認できる状態にあるか	
イ. 確認できる ロ. 確認できない	
(覗き窓・表示灯)	
<u>2. 燃焼器のメンテナンス</u>	
□定期的に燃焼器の燃焼状態についての点検を行っているか	
イ. 点検している ロ. 点検していない	
(点検頻度: )	
□燃焼器にかかるメンテナンス契約を締結しているか	
イ. 契約している ロ. 契約していない (メンテナンスの頻度: )	
□燃焼器の点検方法はどのようなものか	
	させCO濃度測定
二. その他	
C -> ID	

□燃焼器の点検・清掃等は誰が行· ( )	っているか 例:オーナー、ボイラー担当者、委託先 等
□燃焼器の点検記録は保管されて( イ. 保管している	
□最新時点での点検はいつ行った; ( 年 月)	か
□その際、何らかの異常が発見され イ. 異常あり ( )	れたか ロ. 異常なし
□異常があった場合、適切な対応を イ. 講じた ( )	策を講じたか ロ. 講じていない ハ. 異常なし
3. 燃焼器の給排気部	
★□燃焼器の給気部分に異常はない; イ. 異常なし	か 目詰まり等はないか ロ. 異常あり
★□給気ファン、排気ファンに異常し イ. 異常なし	はないか ロ. 異常あり
4. 建物及び煙突・排気筒	
□建物構造等の図面(新築時、改業 イ. 保管している	
□煙突の位置(煙道)は全て把握 イ. 把握している	されているか 排気の経路は把握しているか ロ. 把握していない
★□煙突と燃焼器の接続は、隙間の イ. 異常なし	無いように確実に行われているか ロ.異常あり
★□煙突の先端部には蓋や障害物等の イ. 異常なし	はないか ロ. 異常あり
□煙突は定期的に点検や清掃を行っ イ. 点検・清掃している 点検頻度(	っているか その記録は保存されているか ロ. 点検・清掃していない )
★□煙突からの排気が居室内に流れる イ. 異常なし	込んでいないか ロ. 異常あり

5.	厨房	ラやボイ	<u> </u>	<b>≦等の安</b> 全	全確保第	ŧ.		
⋆□		開口部 異常な		り換気			排気)が可能な構造に 異常あり	こなっているか
⋆□		記設備に 異常な		きり等はな		□.	異常あり	
		•					は設置されているか 設置されていない	使用期限内か
				子(CO誓 Nる			設置されているか 設置されていない	
	]機柄	城換気σ	)場合、	換気忘れ	れのため	<b>の</b>	措置はとられているだ	)\

## 6. 顧客スペースの安全確保策

イ. 措置している

□顧客の安全確保のため、警報器は設置されているか(複数選択可)

イ. 火災警報器

口. ガス漏れ警報器

口. 措置していない

ハ. 不完全燃焼 (СО) 警報器 二. なし

□警報器の設置場所はどのようになっているか 例:各客室、廊下 等 ( )

□客の避難経路は確保されているか

イ.確保されている 口.確保されていない

### 7. その他

□所有権の移転等が過去にあった場合、以上の情報を文書で引き継いでいるか

イ. 引き継いでいる ロ. 引き継いでいない

ハ. 事業主体は変更されていない

※異常があった場合には使用を中止し、速やかにボイラーメーカー、ガスの販売店 等に連絡してください。